

**PRILOG III.**

Tablica - IZVJEŠĆE O NESUKLADNOSTIMA UTVRĐENIMA U MONITORINGU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

(\*ispunjavaju laboratoriji i pravne osobe)

PODACI O NESUKLADNOM UZORKU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU U MONITORINGU					
<b>NADLEŽNI ZJZ</b>	Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije				
PODACI O UZORKU					
<b>datum uzorkovanja</b>	02.07.2025.	<b>oznaka uzorka</b>	1541-VP	<b>datum utvrđivanja nesukladnosti</b>	04.07.2025.
<b>isporučitelj vodnih usluga</b>	MO Sića, Općina Barilović				
<b>mjesto uzorkovanja (KOD)</b>	T	<b>adresa subjekta/objekta</b>	Šića – Lučica 7, obiteljska kuća		
<b>parametri koji odstupaju od M.D.K.</b>	Ukupni koliformi		<b>vrijednost parametra utvrđena analizom</b>	>80 / 100 ml	
	<i>Escherichia coli</i>			4 / 100 ml	
PODUZETE POPRAVNE RADNJE (ispunjava PO*)					
<b>uzrok neispravnosti za pojedini parametar</b>	<b>poduzete popravne radnje</b>		<b>vremenski okvir za poduzimanje popravnih radnji</b>		

\***PRAVNA OSOBA** - pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe - javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe, odnosno i pravna osoba koja upravlja lokalnom vodoopskrbom

Napomena:

**ZO LV Sića, upravlja MO Sića, Općina Barilović**